



LEGENDA:

APPARECCHIO LED Spd 16 : <12W

Access-Point Wi-Fi

N.B.: DA ROZZETO A ROZZETO ESISTONO

TUBI DI SOLLEGGIAMENTO IN PVC Ø 110 mm.

SEZIONE TIPICA, QUADROTTI SU MASCHERARE

N. 2 TUBI PVC Ø 110 mm.

SEZIONE TIPICA, QUADROTTI PERI INAGERSANTI

N. 4 TUBI PVC Ø 110 mm.

IMPIANTO ESEGUITO IN CLASSE II



SCALA 1 : 1000

REI DATA	DESCRIZIONE	ELAB.	APPR.	VISTO	
Funzione : ARLURIPIS/ PROGETTAZIONE					
PLANIMETRIE I.P.					
CIRCUITO ILLUMINAZIONE PUBBLICA					
CABINA 775 B					
NOME FILE	FORMATO STAMPÀ	SCALA	TRATTO N.		
I-M-I-D-775XX-A-A.DWG	AO	1:1000			
ELABORATO	VISTO	APPROVATO	DATA		
Aireghi			Milano, 15/09/2014		